

НАРУЧИЛАЦ: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

ЗАЈЕЧАР, Расадишча бб

Број јавне набавке: 21/19

Број одлуке: 960

Датум: 04.02.2020.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке о стручној оцени понуда, бр. 677 од 29.01.2020. године, вл директор Здравственог центра Зајечар из Зајечара, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У отвореном поступку јавне набавке добра- Уређаја за континуирано напајање струјом-УПС за потребе ангио сале при служби интерне медицине са одељењем коронарно васкуларних болести и коронарном јединицом, број ЈН 21/19.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Gruppo5 “d.o.o.Београд (Земун), Угриновачки пут 22, део број 3, Алтина-Земун, понуда број 1124 од 12.12.2019.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.510.000,00 динара, са ПДВ-ом: 3.012.000,00 динара.

Понуда понуђача „Gruppo5 “d.o.o.Београд (Земун),

Угриновачки пут 22, део број 3, Алтина-Земун,

број 1124 од 12.12.2019.године :

-Za javnu nabavku dobra: Uredaj za kontinuirano napajanje strujom-UPS za potrebe angio sale pri službi interne medicine sa odeljenjem koronarno-vaskularnih bolesti i koronarnom jedinicom

Ponuda se podnosi :samostalno

Rok važenja ponude :60 dana od dana javnog otvaranja ponuda (ne može biti kraće od 60 dana)

-Ukupna vrednost ponude bez PDV-a: 2.510.000,00 dinara

-PDV 10% : _____ dinara

-PDV 20 %: 502.000,00 dinara

-Ukupna vrednost ponude sa PDV-om: 3.012.000,00 dinara

-Rok i način plaćanja: Rok plaćanja je odložen, virmanski 30 dana (do 30 dana), po ispostavljanju računa od strane prodavca o isporuci dobra, zapisnika o primopredaji, ugradnje i puštanja u rad, u roku od 3 dana od prenosa sredstava Ministarstva zdravlja RS naručiocu .

Rok isporuke je 30 dana od dana zaključenja ugovora (ne duži od 30 dana).

Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku: 8 dana od пријема упућеног захтева (не дуже од 8 дана од пријема упућеног захтева наручиоца).

Rok одзива за рекламацију: 2 дана од пријема упућеног захтева (уписати број календарских дана- не дуже од 2 дана).

Rok за решавање рекламације: 8 дана од пријема упућеног захтева (не дуже од 8 дана од дана упућивања обавештења о рекламацији)

Гарантни рок на УПС 24 месеца (не краће од 2 године) од дана закључења уговора.

Гарантни рок на интерну батерију 24 месеца (не краћи од 2 године) од дана закључења уговора.

Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.

-Назив произвођача понуђеног добра: RPS S.p.a.Riello модел/тип: Multi Sentry 160 kW

-Место испоруке и монтаже: Одељење интерног ангио сала ЗЦЗ Зајечар, Зајечар

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је дана 05.12.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 21 /19 добра – Уређаја за континуирано напајање струјом-УПС за потребе ангио сале при служби интерне медицине са одељењем коронарно васкуларних болести и коронарном

јединицом. Јавна набавка добра финансира се средствима Министарства здравља Републике Србије, сходно обавештењу Министарства здравља број 401-00-426/28-2/2019-13 од 05.11.2019.г.

Ознака из општег речника набавке:
31711100 – електронске компоненте

Позиција из Плана јавних набавки за 2019. годину: 1.1.17

Набавка није обликована кроз партије

Подаци о апропријацији у буџету: 512500

Процењена вредност јавне набавке: укупно- 2.517.627,00 без ПДВ-а.

За наведену јавну набавку позив за подношење понуда и конкурсна документација, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 11.12.2019.године. Јавно отварање понуда обављено је дана 26.12.2019.године са почетком у 11.00 часова, о чему је сачињен Записник број 8698.

До истека рока за подношење понуда, односно до 26.12.2019.године до 09.00 часова на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири) понуде.

Комисија за јавне набавке, после јавног отварања понуда, спровела је стручно оцењивање понуде и саставила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 677 од 29.01.2020. године, Комисија за јавне набавке констатовала је следеће:

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је добро – Уређај за континуирано напајање струјом-УПС за потребе ангио сале при служби интерне медицине са одељењем коронарно васкуларних болести и коронарном јединицом

2. Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке износи 2.517.627,00 динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуђачу:

У поступку јавне набавке учествовала су 4 (четири) понуђача:

- „Gruppo5“ д.о.о. Београд (Земун), Угриноваčki пут 22. део, број 3, 11283 Алтина-Земун, понуда заведена код наручиоца под бројем 8640 од 24.12.2019.године;
- „Telit Power“ д.о.о. Ниш, Косовке девојке 21 В, понуда заведена код наручиоца под бројем 8662 од 25.12.2019.године;
- „Prompt“ д.о.о. Нови Београд, Јурија Гагарина 81, понуда заведена код наручиоца под бројем 8682 од 26.12.2019.године;
- PD „Aigo business system“ д.о.о. Београд, Кнегинје Зорке 25-27, понуда заведена код наручиоца под бројем 8689 од 26.12.2019.године;

4. Подаци о одбијеним понудама

Одбијена је понуда понуђача „Telit Power“ д.о.о. Ниш, Косовке девојке 21 В, број понуде 174 од 24.12.2019. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.420.000,00 динара, са ПДВ-ом: 2.904.000,00 динара.

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
8662 од 25.12.2019.г.	„Telit Power“ д.о.о.Ниш	-Неприхватљива због битних недостатака понуде из чл.106.т.(5).ЗЈН

Увидом у понуду понуђача Telit Power д.о.о. Ниш, број 174 од 24.12.2020.године (образлаг VI из конкурсне документације), комисија за јавну набавку наручиоца је у фази прегледа и стручне оцене понуде установила, да

је у образцу понуде код ставке :Назив произвођача понуђеног добра, уписан од стране понуђача, произвођач „Socommec“, да је понуђен модел/тип: Masters GP4 160 kVa/160kW, да укупна вредност понуде без исказаног ПДВ-а износи 2.420.000,00 динара, што је и унето у Записник о отварању понуда бр.8698 од 26.12.2019.године. Уз понуду, понуђач је приложио каталог произвођача „Socommec“.

Након обављеног увида у приложени каталог произвођача „Socommec“ -насловна страна, комисија констатује да је понуђено добро, модел/тип: Masters GP4 UPS from 10 to 160 kVa/kW- Superior, што је наведено и у поднаслову из каталога - „Unrivalled power performance“, где стоји : „UPS from 10 to 160 kVa/kW“.

Комисија је уочила да је приложени каталог „Socommec“ за понуђено добро Masters GP4 UPS, snage 10 to 160 kVa/kW- Superior, на енглеском језику, без нумерисаних страница (укупно 14).

Наручилац је у оквиру образаца из конкурсне документације број.III.1.Техничка спецификација (странице 5 и 6), прецизно навео техничке захтеве које мора да испуњава понуђено добро, и то :

III.1.Техничка спецификација

Предмет: УПС

Редни број	Детаљан опис добра	Јединица мере	Количина
1.	УПС -- 160 kVA Уређај за непрекидно напајање: -On-line double conversion (VFI) - Snaga: 160kVA / 160kW - Power factor(Cos ϕ): 1 ULAZ - Nominalni ulazni napon: 380- 400-415 Vac 3P + N - Opseg rada bez intervencije iz baterije: 320 - 480 Vac pri 100% opterećenja - Opseg rada bez intervencije iz baterije: 240 - 480 Vac pri 50% opterećenja - Ulazna frekvencija: 50 Hz / 60 Hz - Tolerancija frekvencije na ulazu: 40 - 72 Hz - Korekcija ulaznog faktora snage: > 0.99 - Strujno izobličenje THDi: ≤ 2,5% - Tehnologija: IGBT ispravljač sa DSP kontrolom, nezavisno po ulaznim fazama - Progresivni start-up ispravljača: 1 - 125 sekundi u koracima od po 1 sekunda (default isključeno) - Odloženo uključivanje: 1 - 125 sekundi u koracima od po 3 sekunde (default 3 sekundi) - IGBT ispravljač BY-PASS - Odvojena bypass linija (tzv. Double input) - Ručni i automatski by-pass - Nominalni napon: 380- 400-415 Vac 3P + N - Tolerancija napona na by-pass-u: 180 - 264Vac - Tolerancija frekvencije na by-pass-u: 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% - Kapacitet preopterećenja by-pass-a: 100% - 110% beskonačno; 110% - 125% za 60 minuta, 125% - 150% za 10 minuta, > 150% za 1 minut IZLAZ - Nominalni napon na izlazu: 380- 400-415 Vac 3P + N (mogućnost izbora) - Distorzija izlaznog napona pri lineranom opterećenju: ≤ 0,5% - Distorzija izlaznog napona pri ne-linearnom opterećenju: ≤ 3% - Izlazna frekvencija: 50 Hz / 60 Hz (mogućnost izbora) - Statička varijacija: ≤ 0.5% - Talasni oblik: sinusoida - Crest factor: 3:1 - Kapacitet preopterećenja invertora: 103% - 110% za 60 minuta; 110% - 125% za 10 minuta, 125% -	Комад	1

	150% za 1 minut, 150%-200% za 0,5 sekundi, > 200% 0,2 sekundi - Efikasnost u ON-LINE modu pri punim opterećenjem: 95,5% BATERIJSKI SISTEM - Jačina baterijskog punjača: 25A - Zaštita od dubinskog pražnjenja baterija - Automatski i ručni baterijski test - Mogućnost proširenja autonomije upotrebom baterijskih paketa OSTALO - Tower montaža - Težina UPS sistema: 450 kg - Dimenzije UPS sistema (ŠxDxV): tower 840 x 1050 x 1900 mm - LCD displej - Remote Emergency Power Off – REPO funkcija - Mikroprocesorska kontrola uređaja - Digital Signal Processor tehnologija - Mogućnost paralelisanja do 6 uređaja - Cold start – mogućnost pokretanja uređaja bez prisutnog glavnog napajanja - Komunikacija: USB port, RS232 port, dva slotova za komunikacione kartice - Softver za menadžment i nadzor UPS uređaja: kompatibilan sa Microsoft Windows operativnim sistemima: 7 (32 i 64 bit), 8 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, Linux RedHat, Debian, SuSe, Gentoo, Slackware, Ubuntu, MAC OS X, Sun Solaris, Vmware ESX i ESXi i drugim Unix OS. - Standardi: IEC EN62040-1, IEC EN 62040-2, EN 62040-3, IEC 60529, IEC 60664, IEC 60755, IEC 60950, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-12, LV 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC - IP 20 - Radna temperatura: 0 °C / +40 °C - Dopuštena vlažnost vazduha: < 90% bez kondenzacije - Nivo buke: < 50dBA na 1m - ECO 6 energy levels - poreklo robe (EUR 1) UPS sa dodatnim paketom treba da obezbedi autonomiju od 8 minuta pri 128kW.	
--	---	--

Испод техничке спецификације на страни 6 конкурсне документације, наручилац је ставио напомену : „Понуђач је обавезан да уз понуду достави извод из каталога на српском језику са техничком спецификацијом понуђеног модела из којег се недвосмислено може утврдити да ли понуђени модел испуњава све тражене карактеристике из техничке спецификације.”.

Прегледом каталога произвођача „Socommec” који је приложен уз понуду, комисија је утврдила да на њему нису обележене маркером техничке карактеристике понуђеног добра од стране понуђача, на начин како је то образложено у Појашњењу конкурсне документације од стране комисије за јавне набавке, бр.8418 од 16.12.2019.године („... могуће је доставити технички каталог на енглеском језику са обележеним техничким карактеристикама у техничкој спецификацији путем маркера...”.

Након завршеног прегледа каталога приложеног уз понуду, Комисија констатује, да, једино маркером обележено у каталогу „ Socommec” :

-испод наслова „Masterys GP4 product specification”, затим, испод речи ” Performances” на страници која није нумерисана, у оквиру табеле „Enclosure cabinet type SMT according bottery configuration”, у равни са ставком Sn (kVa), јесте број 160 ;

- испод наслова „Masterys GP4 product specification“, затим, испод речи „Performances“ на страници која није нумерисана, у оквиру табеле-„Enclosure cabinet type SMT according bottery configuration“, у равни са ставком Pn (kW), јесте број 160.

Ова страна каталога, оверена је печатом и потписом понуђача „Telit Power“ д.о.о. Ниш. Даљим увидом у наведену страну каталога, комисија констатује да су приказане Performances са параметрима, као што су: „Input, Output, Efficiency (TUV SÜV verified), Back-up, Reliability (MTR) Environment and special features, Advanced service performance, Standards...“ , а да нису обележаване маркером од стране понуђача, сходно упутству наручиоца бр.8418 од 16.12.2019.године.

На наредној страни истог каталога „Socomec“ , у оквиру наслова Physical and battery data , илустрирана је маркером, од стране понуђача „слика УПС-а, модел : 100-160, T6, „ GREEN 187“, са приказаним димензијама УПС-а, у милиметрима: 600x855x1930mm. Ова страна каталога, такође је оверена печатом и потписом понуђача „Telit Power“ д.о.о. Ниш. Остале стране каталога нису оверене ни печатом нити потписом понуђача „Telit Power“ д.о.о. Ниш.

Комисија наручиоца за јавну набавку, је сходно чл.93. ст.(1) ЗЈН затражила од овог понуђача додатно објашњење, дана 31.12.2019.године, следеће садржине: „Uvidom u ponudu ponuđača „Telit Power“ д.о.о. Niš, број 174 од 24.12.2019.g. odnosno u dostavljeni katalog proizvođača Socomec, model Masterrys GP4 160kVA/160kW UPS komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi da li se u katalogu nalazi tražena tehnička karakteristika : „ UPS sa dodatnim paketom treba da obezbedi autonomiju od 8 minuta pri 128kW.“ „Potrebno je da dostavite dokument-proračun autonomije iz kojeg se jasno može utvrditi da ponuđeno dobro UPS sa dodatnim paketom obezbeđuje 8 minuta autonomije pri 128 kW.“ У остављеном року, понуђач је доставио затражени документ-додатно појашњење.

Затим, Комисија наручиоца за јавну набавку је дана 14.01.2020.године упутила понуђачу још један захтев за додатним појашњењем сходно чл. 93. ст.(1) ЗЈН, следеће садржине : „U skladu sa čl. 93.st.(1). ZJN, molimo da nam dostavite dodatne informacije koje su nam neophodne pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda dostavljenih u okviru otvorenog postupka JN 21/19 UPS – a, vezano za uslov da li ponuđeni model UPS –a ispunjava sve tražene karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji na strani 5 i 6 konkursne dokumentacije, u okviru u obrascu III.1. Tehnička specifikacija.

Zbog složenosti materije i sprovođenja faze provere tokom stručne ocene ponuda na nesumnjiv i objektivni način od strane komisije za javne nabavke na okolinost da li ponuđeni model dobra ispunjava sve tehničke karakteristike onosno zahteve koje je kao uslov odredio naručilac u okviru tehničke specifikacije, potrebno je, da u katalogu proizvođača Socomec, za ponuđeni model UPS-a Masterrys GP4 160kVA/160kW UPS koji ste priložili uz ponudu broj 174 od 24.12.2019.g., obeležite precizno karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji naručioca na strani 5 i 6 konkursne dokumentacije koje vam u prilogu ovom prilikom dostavljamo a koje nismo na nesumnjiv način mogli da utvrdimo, na taj način što ćete u katalogu na odgovarajućem mestu označiti redni broj zahtevane stavke-karakteristike, i to :

ULAZ

- 1. Strujno izobličjenje THDi: $\leq 2,5\%$
- 2. Tehnologija: IGBT ispravljač sa DSP kontrolom, nezavisno po ulaznim fazama
- 3. Progresivni start-up ispravljača: 1 - 125 sekundi u koracima od po 1 sekunda (default isključeno)
- 4. Odloženo uključivanje: 1 - 125 sekundi u koracima od po 3 sekunde (default 3 sekundi)

BY-PASS

- 5. Ručni i automatski by-pass
- 6. Nominalni napon: 380- 400-415 Vac 3P + N
- 7. Tolerancija napona na by-pass-u: 180 - 264Vac
- 8. Tolerancija frekvencije na by-pass-u: 50 Hz $\pm 5\%$ 60 Hz $\pm 3\%$
- 9. Kapacitet preopterećenja by-pass-a: 100% - 110% beskonačno; 110% - 125% za 60 minuta, 125% - 150% za 10 minuta, $> 150\%$ za 1 min

IZLAZ

- 10. Distorzija izlaznog napona pri linearnom opterećenju: $\leq 0,5\%$
- 11. Distorzija izlaznog napona pri ne-linearnom opterećenju: $\leq 3\%$
- 12. Statčka varijacija: $\pm 0,5\%$
- 13. Crest factor: 3:1
- 14. Kapacitet preopterećenja invertora: 103% - 110% za 60 minuta; 110% - 125% za 10 minuta, 125% - 150% za 1 min, 150%-200% za 0,5 sekundi, $> 200\%$ 0,2 sekundi

BATERIJSKI SISTEM

- 15. Jačina baterijskog punjača: 25A

OSTALO

- 16. Težina UPS sistema: 450 kg

- 17. Dimenzije UPS sistema (ŠxDxV): tower 840 x 1050 x 1900 mm

- 18. IP 20

- 19. Radna temperatura: 0 °C / +40 °C

- 20. Dopuštena vlažnost vazduha: < 90% bez kondenzacije

- 21. Nivo buke: < 50dBA na 1m

Након увида у документацију понуђача „Telit Power „ д.о.о. Ниш, коју чине нумерисане странице каталога и пропратно писмо-Потврда од 16.01.2020.године од стране Socomec Sicon д.о.о. Огранак Београд- Земун, достављену после упућеног другог захтева за додатним објашњењем бр.178 од 14.01.2020.године од стране наручиоца, комисија констатује, да је понуђач доставио каталог произвођача Socomec у виду фотокопираних страна које су нумерисане бројевима : 24, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98, да је понуђено добро Masters GP4 60 to 160 kVA/kW, као и Потврду издату од стране Socomec Sicon д.о.о. Огранак Београд, Земун, у којој је наведено : “Понуђени УПС систем Masters GP4 160 kW је систем задње генерације (у производњи од јуна 2019.г.) и као што се види по приложеним подацима има боље техничке карактеристике од захтеваних. „

Након упоређивања садржаја каталога приложеног уз понуду и садржаја каталога-страница приложених после упућеног захтева за додатним објашњењем, комисија је констатовала да се ова два каталога разликују.

На основу претходно изнетог, комисија за јавну набавку констатује :

- Да је понуђач „Telit Power „ д.о.о. Ниш уз понуду бр. 174 од 24.12.2020.године, заведену код наручиоца под бројем 8662 од 25.12.2019.године, доставио каталог као доказ да је понудио добро -УПС, произвођача Socomec, модел/тип: Masters GP4 UPS, јачине 10- 160 kVA/kW- Superior;
- Да је понуђач „Telit Power „ д.о.о. Ниш, после упућеног другог захтева за додатним објашњењем од стране наручиоца, бр.178 од 14.01.2020.године, доставио каталог произвођача Socomec у виду фотокопираних страна које су нумерисане бројевима 24, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98 и Потврду „Socomec Sicon „ д.о.о. Огранак Београд, Земун као доказ да је понудио добро -УПС, произвођача Socomec, Masters GP4, 60 - 160 kVA/kW.

Конкуреном документацијом, кроз образац број III.1.Техничка спецификација (странице 5 и 6), наручилац је прецизно навео које техничке захтеве мора да испуњава понуђено добро, поред осталог и то, да снага понуђеног уређаја за непрекидно напајање мора износити 160 kVA/kW. Такође, прецизирао је и димензије UPS sistema (ŠxDxV): tower 840 x 1050 x 1900 mm.

У оквиру поглавља V.Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 12, Конкурентна документација за ЈН 21/19, под тачком 4. Понуда са варијантама, наведено је : „Подношење понуде са варијантама није дозвољено.“

У члану 91.став (2) Закона о јавним набавкама, наведено је : „ Наручилац посебно наводи у позиву за подношење понуда и конкурентној документацији да ли је дозвољено подношење понуде са варијантама, у супротном претпоставља се да подношење понуда са варијантама није дозвољено.“

На основу доказа које је понуђач приложио уз понуду и после упућеног захтева за додатним објашњењем у смислу чл.93. ст.(1) Закона о јавним набавкама, комисија наручиоца није могла на несумњив начин да утврди коју врсту Уређаја за непрекидно напајање нуди понуђач „Telit Power „ д.о.о. Ниш : Да ли је понуђен модел Уређаја за непрекидно напајање Masters GP4 UPS, снаге 10 - 160 kVA/kW- Superior или да је понуђен модел Уређаја за непрекидно напајање, Masters GP4, снаге 60 - 160 kVA/kW.

Са свега наведеног, комисија за јавну набавку сходно чл.107.ст. (1) ЗЈН одбија понуду понуђача „Telit Power „ д.о.о. Ниш као неприхватљиву у смислу чл.106.тачка 5). ЗЈН јер понуда овог понуђача садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно, није могуће утврдити на несумњив начин да ли је понуђено добро УПС- Уређај за непрекидно напајање произвођача Socomec, Masters GP4 UPS снаге 10- 160 kVA/kW- Superior или, да је понуђено добро УПС-Уређај за непрекидно напајање произвођача Socomec, Masters GP4 снаге 60 - 160 kVA/kW, што

је понуда са варијантама, а конкурсном документацијом наручиоц је изричито искључио могућност подношења понуде са варијантама (стр.12,тачка 4.).

Одбијена је понуда понуђача „Prompt „ d.o.o.Нови Београд , Јурија Гагарина 81 , број понуде 61/2019 од 23.12.2019. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а: 4.311.787,00 динара, са ПДВ-ом: 5.174.144,40 динара.

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
8682 од 26.12.2019.г.	„Prompt“d.o.o. Нови Београд	-неприхватљива прелазни износ процене вредности јавне набавке (чл.3.т.33) ЗЈН

Увидом у понуду понуђача „Prompt“d.o.o. Novi Beograd, бр. 61/2019 од 23.12.2019.године (образац VI из конкурсне документације), комисија за јавну набавку наручиоца је у фази прегледа понуде констатовала да је у образцу понуде код ставке : Назив произвођача понуђеног добра, уписан од стране понуђача, произвођач „ Vertiv“, да је понуђен модел/тип: EXL 160 kVa/160kW, да укупна вредност понуде без исказаног ПДВ-а износи 4.311.787,00 динара, што је и унето у Записник о отварању понуда бр.8698 од 26.12.2019.године.

Комисија за јавну набавку је у оквиру конкурсне документације за јавну набавку 21/19, заведену под бројем 8307 од 11.12.2019.године, на страни 4, у оквиру поглавља II.Подаци о предмету јавне набавке, тачка 6, а која је објављена на Порталу јавних набавки дана 11.12.2019.године, навела износ од 2.517.627,00 динара без ПДВ-а као процену вредности предметне набавке.

Са свега претходно наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оценовање ове понуде неприхватљивом и да исту као такву, сходно члану 107 ст.(1) Закона о јавним набавкама треба одбити, будући да понуда не испуњава све захтеве у погледу њене прихватљивости утврђене чланом 3.ст.1.т.33) Закона о јавним набавкама обзиром да садржи укупно понуђену цену која је већа од процене вредности јавне набавке бр.21/19. Зато је комисија за јавну набавку добра-Уређија за беспрекидно напајање -УПС, број ЈН 21/19 предложила в.д директору Здравственог центра, да понуду понуђача „ Prompt“d.o.o. Novi Beograd, одбије као неприхватљиву сходно члану 107.ст.(1) Закона о јавним набавкама.

Одбијена је понуда понуђача „PD „Aigo business system „ d.o.o. Београд, Кнегиње Зорке 25-27, број понуде 920-342/19 од 20.12.2019. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.361.569,00 динара, са ПДВ-ом: 2.833.882,80 динара.

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
8689 од 26.12.2019.г.	PD„Aigo business system „ d.o.o. Београд	-Неприхватљива због битних недостатака понуде из чл.106.т.(5).ЗЈН

Увидом у понуду понуђача PD„Aigo business system „ d.o.o. Beograd, број 920-342/19 од 20.12.2020.године (образац VI из конкурсне документације), комисија за јавну набавку наручиоца је у фази прегледа и стручне оценовање понуде, установила, да је у образцу понуде код ставке :Назив произвођача понуђеног добра, уписан од стране понуђача, произвођач „ Socommec“, да је понуђен модел/тип: Masters GP4 160 kVa, да укупна вредност понуде без исказаног ПДВ-а износи 2.361.569,00 динара, што је и унето у Записник о отварању понуда бр.8698 од 26.12.2019.године.

Уз понуду, понуђач је приложио каталог произвођача „ Socommec“

Након обављеног увида у приложени каталог произвођача „Socommec“ -цисловна страна, комисија констатује да је понуђено добро, модел/тип: Masters GP4 UPS from 10 to 160 kVa/kW- Superior, што је наведено и у поднаслову из каталога - “Unrivalled power performance“, где стоји : „UPS from 10 to 160 kVA/kW“.

Комисија је констатовала да је приложени каталог „ Socommec“ за понуђено добро Masters GP4 UPS, јачине 10 to 160 kVa/kW- Superior, на енглеском језику, без нумерисаних страница.

Наручилац је у оквиру образца из конкурсне документације број.III.1.Техничка спецификација (странице 5 и 6), прецизно навео техничке захтеве које мора да испуњава понуђено добро :

III.1.Техничка спецификација

Предмет: УПС

Редни број	Детаљан опис добра	Јединица мере	Количина
2.	УПС – 160 kVA Уређај за непрекидно напајање: - On-line double conversion (VFI) - Snaga: 160kVA / 160kW - Power factor (Cos φ): 1 УЛАЗ - Nominalni ulazni napon: 380- 400-415 Vac 3P + N - Opseg rada bez intervencije iz baterije: 320 - 480 Vac pri 100% opterećenja - Opseg rada bez intervencije iz baterije: 240 - 480 Vac pri 50% opterećenja - Ulazna frekvencija: 50 Hz / 60 Hz - Tolerancija frekvencije na ulazu: 40 - 72 Hz - Korekcija ulaznog faktora snage: > 0.99 - Strujno izobličenje THDi: $\leq 2,5\%$ - Tehnologija: IGBT ispravljač sa DSP kontrolom, nezavisno po ulaznim fazama - Progresivni start-up ispravljača: 1 - 125 sekundi u koracima od po 1 sekunda (default isključeno) - Odloženo uključivanje: 1 - 125 sekundi u koracima od po 3 sekunde (default 3 sekundi) - IGBT ispravljač BY-PASS - Odvojena bypass linija (tzv. Double input) - Ručni i automatski by-pass - Nominalni napon: 380- 400-415 Vac 3P + N - Tolerancija napona na by-pass-u: 180 - 264Vac - Tolerancija frekvencije na by-pass-u: 50 Hz $\pm 5\%$ / 60 Hz $\pm 5\%$ - Kapacitet preopterećenja by-pass-a: 100% - 110% beskonačno; 110% - 125% za 60 minuta, 125% - 150% za 10 minuta, > 150% za 1 minut IZLAZ - Nominalni napon na izlazu: 380- 400-415 Vac 3P + N (mogućnost izbora) - Distorzija izlaznog napona pri lineranom opterećenju: $\leq 0,5\%$ - Distorzija izlaznog napona pri ne-linearnom opterećenju: $\leq 3\%$ - Izlazna frekvencija: 50 Hz / 60 Hz (mogućnost izbora) - Statička varijacija: $\leq 0.5\%$ - Talasni oblik: sinusoida - Crest factor: 3:1 - Kapacitet preopterećenja invertora: 103% - 110% za 60 minuta; 110% - 125% za 10 minuta, 125% - 150% za 1 minut, 150%-200% za 0,5 sekundi, > 200% 0,2 sekundi - Efikasnost u ON-LINE modu pri punim opterećenjem: 95,5% BATERIJSKI SISTEM - Jačina baterijskog punjača: 25A - Zaštita od dubinskog pražnjenja baterija - Automatski i ručni baterijski test - Mogućnost proširenja autonomije upotrebom baterijskih paketa OSTALO - Tower montaža - Težina UPS sistema: 450 kg - Dimenzije UPS sistema (ŠxDxV): tower 840 x 1050 x 1900 mm - LCD displej	Комад	1

	- Remote Emergency Power Off – REPO funkcija - Mikroprocesorska kontrola uređaja - Digital Signal Processor tehnologija - Mogućnost paralelisanja do 6 uređaja - Cold start – mogućnost pokretanja uređaja bez prisutnog glavnog napajanja - Komunikacija: USB port, RS232 port, dva slot za komunikacione kartice - Softver za menadžment i nadzor UPS uređaja: kompatibilan sa Microsoft Windows operativnim sistemima: 7 (32 i 64 bit), 8 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, Linux RedHat, Debian, SuSe, Gentoo, Slackware, Ubuntu, MAC OS X, Sun Solaris, Vmware ESX i ESXi i drugim Unix OS. - Standardi: IEC EN62040-1, IEC EN 62040-2, EN 62040-3, IEC 60529, IEC 60664, IEC 60755, IEC 60950, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-12, LV 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC - IP 20 - Radna temperatura: 0 °C / +40 °C - Dopuštena vlažnost vazduha: < 90% bez kondenzacije - Nivo buke: < 50dBA na 1m - ECO 6 energy levels - poreklo robe (EUR 1) UPS sa dodatnim paketom treba da obezbedi autonomiju od 8 minuta pri 128kW.	
--	---	--

Испод техничке спецификације на страни 6. конкурсне документације, наручилац је ставио напомену : „Понуђач је обавезан да уз понуду остави извод из каталога на српском језику са техничком спецификацијом понуђеног модела из којег се недвосмислено може утврдити да ли понуђени модел испуњава све тражене карактеристике из техничке спецификације.“

Прегледом приложеног каталога уз понуду произвођача „Socomec“ , комисија је утврдила да на њему није обележена маркером од стране понуђача ниједна од техничких карактеристика понуђеног добра, на начин како је то образложено у Појашњењу конкурсне документације од стране комисије за јавне набавке, бр.8418 од 16.12.2019.године („... могуће је доставити технички каталог на енглеском језику са обележеним техничким карактеристикама у техничкој спецификацији путем маркера...“

Даље, Комисија наручиоца за јавну набавку, је сходно чл.93. ст.(1) ЗЈН затражила од овог понуђача додатно објашњење, дана 31.12.2019.године, следеће садржине „Uvidom u ponudu ponuđača PD.Aigo business system „d.o.o. Beograd, broj 920-342/19 od 20.12.2020 године, односно u dostavljeni katalog proizvođača Socomec, model Mstrerys GP4 160kVA komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi da li se u katalogu nalazi tražena tehnička karakteristika : „ UPS sa dodatnim paketom treba da obezbedi autonomiju od 8 minuta pri 128kW.“ „Potrebno je da dostavite dokument-proračun autonomije iz kojeg se jasno može utvrditi da ponuđeno dobro UPS sa dodatnim paketom obezbeđuje 8 minuta autonomije pri 128 kW.“ У остављеном року, понуђач је доставио затражени документ-додатно појашњење.

Затим, Комисија наручиоца за јавну набавку је дана 14.01.2020.године упутила понуђачу још један захтев за додатним појашњењем сходно чл. 93. ст.(1) ЗЈН, следеће садржине : „U skladu sa čl. 93.st.(1). ZJN, molimo da nam dostavite dodatne informacije koje su nam neophodne pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda dostavljenih u okviru otvorenog postupka JN 21-19 UPS-a, vezano za uslov da li ponuđeni model UPS-a ispunjava sve tražene karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji na strani 5 i 6 konkursne dokumentacije, u okviru u obrasca III.1.Tehnička specifikacija. Zbog složenosti materije i sprovođenja faze provere tokom stručne ocene ponuda na nesumnjiv i objektivni način od strane komisije za javne nabavke na okolnost da li ponuđeni model dobra ispunjava sve tehničke karakteristike onosno zahteve koje je kao uslov odredio naručilac u okviru tehničke specifikacije, potrebno je, da u katalogu proizvođača Socomec, za ponuđeni model UPS-a- Mstrerys GP4 160kVA/160kW UPS koji ste priložili uz ponudu broj 174 od 24.12.2019.g., obeležite precizno karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji naručilca na strani 5 i 6 konkursne dokumentacije koje vam u prilogu ovom prilikom dostavljamo a koje nismo na nesumnjiv način mogli da utvrdimo, na taj način šio čete u katalogu na odgovarajućem mestu označiti redni broj traževane stavke-karakteristike, 1 to :

- 1. Strujno izobličenje THDi: $\leq 2,5\%$
- 2. Tehnologija: IGBT ispravljač sa DSP kontrolom, nezavisno po ulaznim fazama
- 3. Progressivni start-up ispravljača: 1 - 125 sekundi u koracima od po 1 sekunda (default isključeno)
- 4. Odloženo uključivanje: 1 - 125 sekundi u koracima od po 3 sekunde (default 3 sekundi)

BY-PASS

- 5. Ručni i automatski by-pass
- 6. Nominalni napon: 380-400-415 Vac 3P + N
- 7. Tolerancija napona na by-pass-u: 180 - 264Vac
- 8. Tolerancija frekvencije na by-pass-u: 50 Hz $\pm 5\%$ / 60 Hz $\pm 5\%$
- 9. Kapacitet preopterećenja by-pass-a: 100% - 110% beskonačno, 110% - 125% za 60 minuta, 125% - 150% za 10 minuta, $> 150\%$ za 1 minut

IZLAZ

- 10. Distorzija izlaznog napona pri linearanom opterećenju: $\leq 0,5\%$
- 11. Distorzija izlaznog napona pri ne-linearanom opterećenju: $\leq 3\%$
- 12. Statistička varijacija: $\pm 0,5\%$
- 13. Crest factor: 3:1
- 14. Kapacitet preopterećenja invertora: 103% - 110% za 60 minuta, 110% - 125% za 10 minuta, 125% - 150% za 1 minut, 150%-200% za 0,5 sekundi, $> 200\%$ 0,2 sekundi

BATERIJSKI SISTEM

- 15. Jačina baterijskog punjača: 25A

OSTALO

- 16. Težina UPS sistema: 450 kg
- 17. Dimenzije UPS sistema (ŠxDxV): tower 840 x 1050 x 1900 mm
- 18. IP 20
- 19. Radna temperatura: 0 °C / -40 °C
- 20. Dopuštena vlažnost vazduha: $< 90\%$ bez kondenzacije
- 21. Nivo buke: < 50 dBA na 1m

Nakon uvida u dokumentaciju ponuđača PD.Aigo business system „ d.o.o.Београд“, koju чине нумерисане стране каталога и пропратно писмо-Потврда од 16.01.2020.године од стране Socomec Sicon d.o.o. Огранак Београд- Земун, достављену после упућеног другог захтева за додатним објашњењем бр.178 од 14.01.2020.године од стране наручиоца, комисија констатује, да је понуђач доставио каталог произвођача Socomec у виду фотокопираних страна које су нумерисане бројевима : 24, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98, да је понуђено добро Masterys GP4 60 to 160 kVA/kW, да је доставио Потврду издату од стране Socomec Sicon d.o.o. Огранак Београд, Земун, у којој је наведено :“Понуђени УПС систем Masterys GP4 160 kW је систем задње генерације (у продукцији од јуна 2019.г.) и као што се види по приложеним подацима има боље техничке карактеристике од захтеваних. „

Nakon upoređivanja sadržine kataloga приложеног уз понуду и садржине каталога-страница приложених после упућеног захтева за додатним објашњењем, комисија је констатовала да се ова два каталога разликују.

На основу претходно изнетог, комисија за јавну набавку констатује :

- Да је понуђач PD.Aigo business system „ d.o.o. Београд уз понуду бр. 920-342/19 од 20.12.2020.године, заведену код наручиоца под бројем 8689 од 26.12.2019.године, доставио каталог као доказ да је понудио добро -УПС, произвођача Socomec, модел/тип: Masterys GP4 UPS, snaga 10- 160 kVA/kW- Superior;
- Да је понуђач PD.Aigo business system „ d.o.o. Београд, после упућеног другог захтева за додатним објашњењем од стране наручиоца, бр.178 од 14.01.2020.године, доставио каталог произвођача Socomec у виду фотокопираних страна које су нумерисане бројевима

24, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98 и Потврду „Socomec Sicon „ d.o.o. Огранак Београд, Земун као доказ да је понудио добро -УПС, произвођача Socomec, Masters GP4, снаге 60 - 160 kVA/kW

Конкурсном документацијом, кроз образац број.III.1.Техничка спецификација (странице 5 и 6) наручилац је прецизно навео које техничке захтеве мора да испуњава понуђено добро, поред осталих карактеристика и то, да снага понуђеног уређаја за непрекидно напајање мора износити 160 kVA/kW. Такође, прецизирао је и димензије UPS sistema (ŠxDxV): tower 840 x1050 x 1900 mm.

У оквиру поглавља V.Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 12. Конкурсне документације, под тачком 4. Понуда са варијантама, наведено је: „*Подношење понуде са варијантама није дозвољено.*“ У члану 91.став (2) ЗЈН, наведено је: „*Наручилац посебно наводи у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији да ли је дозвољено подношење понуде са варијантама, у супротном претпоставља се да подношење понуда са варијантама није дозвољено.*“

На основу приложених доказа од стране понуђача уз понуду и доказа приложених по основу упућених захтева за додатним објашњењем понуде у смислу чл.93. ст.(1) Закона о јавним набавкама, комисија наручиоца није могла на несумњив начин да утврди коју врсту Уређаја за непрекидно напајање нуди понуђач PD„Aigo business system „ d.o.o.Београд : Да ли је понуђен модел Уређаја за непрекидно напајање Masters GP4 UPS, снаге 10 - 160 kVA/kW- Superior или да је понуђен модел Уређаја за непрекидно напајање, Masters GP4, снаге 60 - 160 kVA/kW.

Са свега наведеног, комисија за јавну набавку сходно чл.107.ст. (1), ЗЈН одбија понуду понуђача PD„Aigo business system „ d.o.o. Београд као неприхватљиву у смислу чл.106.тачка 5). ЗЈН јер понуда овог понуђача садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно, није могуће утврдити на несумњив начин да ли је понуђено добро УПС- Уређај за непрекидно напајање произвођача Socomec, Masters GP4 UPS снаге 10- 160 kVA/kW- Superior или, да је понуђено добро Уређај за непрекидно напајање произвођача Socomec, Masters GP4 снаге 60 - 160 kVA/kW, што је понуда са варијантама, а конкурсном документацијом за јавну набавку бр.21/19 наручилац је изричито искључио могућност подношења понуде са варијантама (стр.12,тачка 4-Понуда са варијантама).

5. Критеријум за оцењивање понуда

5.1. Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

5.1. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две или више понуда имају исти понуђени рок плаћања, наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. Уколико две или више понуда имају и исти рок плаћања и гарантни рок, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања.Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

Назив понуђача	Понуђене цене без ПДВ-а
1. „Gruppo 5.. d.o.o. Београд (Земун)	2.510.000,00 динара

7. Понуђач коме се додељује уговор

На основу извршене стручне оцене понуде, Комисија за јавне набавке констатује да је најповољнија понуда понуђача „Gruppo 5 .. d.o.o. Београд (Земун), Угриновачки пут 22., део број 3.11283 Алтина-Земун, заведена под бројем 8640, дана 24.12.2019.године и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.

На основу изнетог, а у складу са чланом 108.став 1.3ЈН, вд директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије наручиоца о додели уговора понуђачу „Gruppo 5 .. d.o.o. Београд (Земун), у отвореном поступку јавне набавке бр. 21/19 добра- Уређаја за континуирано напајање струјом-УПС за потребе ангио сале при служби интерне медицине са одељењем коронарно васкуларних болести и коронарном јединицом доноси Одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Здравственог центра Зајечар. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



ВД ДИРЕКТОР

Др Мирослав Стојановић

